

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Мира ул., 56, г. Краснодар, 350063 тел./fax: (861) 262 - 20 - 09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Каневского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова, 50-а тел./fax: (86164) 7-05-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 83/1/2  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Заведующей МБДОУ детский сад № 21

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Сытьковой Екатерине Владимировне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «20» мая по «26» мая 2014 г. проведено мероприятие по надзору ст. дознавателем ОНД

(должность, звание,

Каневского района капитаном вн. службы Маракуша А.С.

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

на территории и в помещениях МБДОУ детский сад № 21 расположенного по адресу ст. Стародеревянковская, ул. Криничная № 21

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Заведующей МБДОУ детский сад №21 Сытьковой Екатериной Владимировной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести проверку наружного противопожарного водоснабжения	ФЗ №123 ст.151 ч.1, ППР п.55, СНИП 2.01-02-84* п.2.11	18.08.2014г.	
2.	Обеспечить в полном объеме указатели (объемные со светильником, выполненные с использованием светоотражающих покрытий указывающие расстояние до водоисточников.	Ст. 63 ФЗ -123, ФЗ-69 от 21.12.1994г., ст.14 ФЗ-131, , п.8.6 СП 8.13130-2009г., СНИП 2.04.2-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».	18.08.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических