



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Прокуратура Каневского района

ул. Вокзальная 47, ст. Каневская, Россия 353710  
тел. 8-86164-7-30-55

23.12.2015 №21-01-2015/9481

Заведующей МБДОУ ДС № 21

Сытькова Е.В.

ул. Кириничная, 21  
ст. Стародеревянковская

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района совместно с сотрудником отдела надзорной деятельности Каневского района ГУ МЧС по Краснодарскому краю 21.12.15 проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе с участием детей, посвященных новогодним праздникам, по результатам которой в деятельности МБДОУ ДС № 21 выявлены нарушения в рассматриваемой сфере правоотношений.

Проведенной проверкой установлено, что рассматриваемый объект МБДОУ ДС № 21, расположенный по адресу: Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Кириничная, 21, в настоящее время не соответствует требованиям пожарной безопасности по следующим основаниям.

В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ст. 37 ФЗ № 69 руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать их права и свободы.

В нарушение п. 64 Правил противопожарного режима в РФ (далее по тексту - ППР), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, в МБДОУ ДС № 21 руководителем организации не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Так же, в нарушение п. 24 ППР в МБДОУ ДС № 21 руководителем организации не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Вместе с тем, в нарушение п. 14 ППР руководитель МБДОУ ДС № 21 руководителем организации не обеспечено выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". Места, специально отведенные для курения табака, не обозначены знаками "Место для курения".

Руководителем организации в нарушение п. 20 ППР не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Выявленные нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей.

Указанные обстоятельства стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей работниками МБДОУ ДС № 21, ответственных за соблюдение вышеуказанных нормативных требований, а также в результате отсутствия надлежащего контроля за деятельностью подчиненных сотрудников со стороны руководства общеобразовательного учреждения.

При таких обстоятельствах, указанные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности являются недопустимыми, поскольку могут привести к трагическим обстоятельствам, в связи с чем они подлежат незамедлительному устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть с участием помощника прокурора Данилюка В.И. настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушение закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру Каневского района в течение месячного срока с момента его поступления (с приложением копий соответствующих документов).

Прокурор района  
советник юстиции



В.А. Теремецкий

Прокурору  
Каневского района  
Советнику юстиции  
В.А.Теремецкому

Заведующего  
МБДОУ детский сад № 21  
Е.В.Сытькова

О результатах рассмотрения представления

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности

Представление прокуратуры Каневского района от 23.12.2015г № 21-01/2015/9781 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности рассмотрено с участием помощника прокурора Каневского района Данилюка В.И.

По результатам рассмотрения представления приняты следующие меры по устранению допущенных нарушений закона:

1. Обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта
2. Здание МБДОУ детский сад № 21 одноэтажное- наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше не предусмотрено.
3. Статьей 12 Закона РФ от 23.02.2013г « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение в образовательном учреждении запрещено.
4. Обеспечено наличие на дверях складского назначения обозначения категорий их пожарной безопасности и класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Закона РФ.
5. За допущенные нарушения должностное лицо Чертухина Ирина Михайловна – кладовщик, привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Приложение: копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности на 1 л.

Заведующий МБДОУ детский сад №21



Е.В.Сытькова.